



10112
DCTV EN ISO/IES 17065

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000106-23

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 29 березня 2023 до 28 березня 2025

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» (код ЄДРПОУ 00861624) за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

22.21.21-55.00

Продукція
Продукция / Production

Труби з поліпропілену для будівництва водозабірних свердловин для постачання води господарсько - питного призначення номінальним зовнішнім діаметром DN = 98-315 мм

(полна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))
(полное название, тип, вид, марка, торговая марка, (товарный знак))
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Complies with the requirements

п.п. 4.4, 5.3, 5.4, 5.5 (рядки 1-7 таблиці 2), 5.6 ТУ У 22.2-00861624-001:2021 «Труби з поліпропілену для будівництва водозабірних свердловин. Технічні умови»* (перелік випробуваних показників наведено у додатку)

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s) ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ»

Місце(я) виробництва

Место(а) производства
Place(s) of production ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

Додаткова інформація

Дополнительная информация
Additional information Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно в Україні з 29.03.2023 до 28.03.2025. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації НААУ № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)

На підставі

На основании
On the grounds of Протоколу № 147-2023 від 27 березня 2023 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б); Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/4906 від 22.03.2021 р., Акт обстеження виробництва від 20 лютого 2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

А. Ю. Дятлов
(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщена на www.cstmlab.com.ua
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87

* поза сферою акредитації



10112
DСТV EN ISO/IES 17065

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання

Приложение к сертификату соответствия /свидетельству о признании

№ UA.10112.000106-23
« 29 березня 2023

Перелік перевірених показників труб з поліпропілену для будівництва водозабірних свердловин

Показники випробувань зразків продукції згідно з ТУ У 22.2-00861624-001:2021 «Труби з поліпропілену для будівництва водозабірних свердловин. Технічні умови»:

- п. 4.4 Основні розміри труб;
- п. 5.3 Вимоги до поверхні труб;
- п. 5.4 Колір труб;
- п. 5.5 (рядок 1 табл. 2) Межа текучості при розтягу;
- п. 5.5 (рядок 2 табл. 2) Відносне подовження при розриві;
- п. 5.5 (рядок 3 табл. 2) Опір удару падаючого вантажу, кількість зруйнованих зразків після кондиціонування при $(0\pm 1)^{\circ}\text{C}$;
- п. 5.5 (рядок 4 табл. 2) Стійкість різьбового з'єднання труб до осьового розтягнення;
- п. 5.5. (рядок 5 табл. 2) Зміна довжини та зовнішнього вигляду труб після прогрівання за температури $(150 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, протягом 120 хв;
- п. 5.5 (рядок 6 табл. 2) Стійкість різьбового з'єднання труб до дії постійного внутрішнього тиску при температурі 20°C та тиску $P = 1,0 \text{ МПа}$;
- п. 5.5 (рядок 7 табл. 2) Кільцева жорсткість, SN;
- п. 5.6 Маркування

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа оценки соответствия

м.п./м.п.



А. Ю. Дятлов

(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації HAAY №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000106-23

Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия по №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з **29 березня 2023 до 28 березня 2025**

Срок действия с
Term of validity is from

Сертифікат видано

Сертификат выдан
Certificate is issued on

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» (код ЄДРПОУ 00861624) за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

22.21.21-55.00

Продукція

Продукция / Production

Труби з поліпропілену для будівництва водозабірних свердловин для постачання води господарсько - питного призначення номінальним зовнішнім діаметром DN = 98 мм

(код) УК (UK) (ДК 016); ДКПП (код) ТНВЗД (ДК 016); ДКПП (CCS) (UK) (2EB) code(s) (DK 016); DKPP)

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка (товарний знак))

п.п. 4.4, 5.1, 5.4, 5.5 (рядки 1-7 таблиці 4), 5.6 ТУ У 22.2-00861624-001:2021

Відповідає вимогам «Труби з поліпропілену для будівництва водозабірних свердловин. Технічні умови»* (перелік випробуваних показників наведено у додатку)
Соответствует требованиям **технические условия*** (перелік випробуваних показників наведено у додатку)
Complies with the requirements

назва та позначення нормативних документів/название и обозначение нормативных документов/ name and denotation of normative documents

Виробник(и)

Производитель(и) / Producer(s)

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ»

Місце(я) виробництва

Место(а) производства
Place(s) of production

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно в Україні з 29.03.2023 до 28.03.2025. Технічний нагляд - 1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом оценки соответствия
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87; Атестат акредитації HAAY № 10112 від 30.07.2021 (чинний до 15 жовтня 2023 року)

На підставі

На основании

On the grounds of

Протоколу № 147-2023 від 27 березня 2023 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/4906 від 22.03.2021 р., Акт обстеження виробництва від 20 лютого 2023 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия
Director of the conformity assessment body

А. Ю. Дятлов
(підпис, ініціали, прізвище)/(подпись, инициалы, фамилия)/(signature, initials, surname)

М.П./М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных ООС, размещенной на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87

* поза сферою акредитації