



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000114-25
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 12 червня 2025 до 11 червня 2027
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» (код ЄДРПОУ 00861624)
Certificate is issued on за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

Продукція Труби з поліпропілену багат шарові гофровані типу В з розтрубом 22.21.21-55.00
Production під торгівельною назвою POLYCORR® для будівництва зовнішніх мереж каналізації та водовідведення будинків і споруд з номінальною кільцевою жорсткістю SN 2 - SN 16 номінальним внутрішнім діаметром DN/ID 200-800 мм
(complete product designation, type, kind or model, trademark (brand))

Відповідає вимогам п.п. 3.2 (таблиці 1 - 9), 3.3 (таблиця 10), 3.7 (рядки 1-5 таблиці 11), 3.8 (рядки 1 - 2 таблиці 12), 3.9 ТУ У 22.2-00861624-007:2024 «Труби з поліпропілену безнапірні гофровані з двох шаровою стінкою POLYCORR® для зовнішніх мереж каналізації. Технічні умови» (перелік випробуваних показників наведено у додатку)
Complies with the requirements

назва та позначення нормативних документів/ name and denotation of normative documents

Виробник(и) ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ»
Producer(s)

Місце(я) виробництва ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13
Place(s) of production

Додаткова інформація Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з обстеженням виробництва (схема 2) з 12.06.2025 до 11.06.2027. Технічний нагляд - 1 раз на рік
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87
Certificate is issued by the conformity assessment body

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 414-2025 від 10 червня 2025 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації №201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Акт обстеження виробництва від 22 травня 2025 р.
On the grounds of

Керівник органу з оцінки відповідності А. Ю. Дятлов
Director of the conformity assessment body (підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщенна на www.cstmlab.com.ua
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at www.cstmlab.com.ua
Тел./Tel. +38 (044) 333-30-87



ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання


№ UA.10112.000114-25

« 12 червня 2025

Перелік перевірених показників труб з поліпропілену багат шарових гофрованих типу В з розтрубом під торгівельною назвою POLYCORR®

Показники випробувань зразків продукції згідно з ТУ У 22.2-00861624-007:2024 «Труби з поліпропілену безнапірні гофровані з двошаровою стінкою POLYCORR® для зовнішніх мереж каналізації. Технічні умови»:

- 1) п. 3.2 (таблиці 1 - 9) - Геометричні розміри труб;
- 2) п. 3.3 (таблиця 10) - Овальність труб;
- 3) п. 3.7 (рядок 1 таблиці 11) - Зовнішній вигляд поверхні труб;
- 4) п. 3.7 (рядок 2 таблиці 11) - Геометричні розміри труб;
- 5) п. 3.7 (рядок 3 таблиці 11) - Опір удару падаючого вантажу;
- 6) п. 3.7 (рядок 4 таблиці 11) - Зміна довжини та зовнішнього вигляду труб після прогрівання;
- 7) п. 3.7 (рядок 5 таблиці 11) – Кільцева жорсткість труб;
- 8) п. 3.8 (рядок 1 таблиці 12) - Герметичність розтрубних з'єднань під дією постійного внутрішнього тиску (0,05±0,01) МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів;
- 9) п. 3.8 (рядок 2 таблиці 12) - Герметичність розтрубних з'єднань під дією постійного внутрішнього вакууму (мінус 0,03±0,01) МПа в умовах зовнішньої деформації труб і розтрубів;
- 10) п. 3.9 - Маркування



Керівник органу з оцінки відповідності

А. Ю. Дятлов

(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)