



# ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.10112.000115-25  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 12 червня 2025 до 11 червня 2027  
Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» (код ЄДРПОУ 00861624)  
Certificate is issued on за адресою: 08300, Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

Продукція Труби обсадні з поліпропілену і поліетилену для будівництва водо- 22.21.21-53.00  
Production забірних свердловин для постачання води господарсько - питного 22.21.21-55.00  
призначення номінальним зовнішнім діаметром DN = 98-315 мм  
(код(и) УКТЗЕД (ДК 016); ДКПП)  
(ED) code(s) (DK 016); DKPP)

Відповідає вимогам п.п. 4.4 (таблиці 1, 2), 5.3, 5.4, 5.5 (рядки 1-7 таблиці 3), 5.6 ТУ У 22.2-00861624-  
Complies with the requirements 006:2024 «Труби обсадні з поліпропілену і поліетилену для будівництва водо-  
забірних свердловин. Технічні умови» (перелік випробуваних показників наведе-  
но у додатку)

назва та позначення нормативних документів / name and denotation of normative documents  
Виробник(и) ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ»  
Producer(s)

Місце(я) виробництва ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» за адресою: 08300,  
Place(s) of production Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13

Додаткова інформація Добровільна сертифікація продукції, що виробляється серійно з обстеженням  
Additional information виробництва (схема 2) з 12.06.2025 до 11.06.2027. Технічний нагляд - 1 раз на рік

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА», м. Київ,  
Certificate is issued by the conformity assessment body вул. Казимира Малевича, 86 Б тел. (044) 333-30-87

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 414-2025 від 10 червня 2025 р. ВЛ «ЦСТМ» ТОВ  
On the grounds of «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА» (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86Б), Атестат акредитації  
№201064 від 21.07.2021 р. (чинний до 10 серпня 2025 року), Акт обстеження виробництва від 22 травня  
2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності А. Ю. Дятлов  
Director of the conformity assessment body (підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних ООВ, що розміщенна на [www.cstmlab.com.ua](http://www.cstmlab.com.ua)  
Validity of the Certificate of conformity can be verified on the database of the conformity assessment body, located at [www.cstmlab.com.ua](http://www.cstmlab.com.ua)  
Тел./Tel. **+38 (044) 333-30-87**



# ТОВ «ЦЕНТРСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА»

Атестат акредитації НААУ №10112

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності /свідоцтва про визнання

№ UA.10112.000115-25

« 12 червня 2025 »

Перелік перевірених показників труб з поліпропілену і поліетилену для будівництва водозабірних свердловин

Показники випробувань зразків продукції згідно з ТУ У 22.2-00861624-006:2024 «Труби обсадні з поліпропілену і поліетилену для будівництва водозабірних свердловин. Технічні умови»:

- п. 4.4 (таблиці 1, 2) Основні розміри труб та різьби;
- п. 5.3 Вимоги до поверхні труб;
- п. 5.4 Колір труб;
- п. 5.5 (рядок 1 таблиці 3) Межа текучості при розтягу;
- п. 5.5 (рядок 2 таблиці 3) Відносне подовження при розриві;
- п. 5.5 (рядок 3 таблиці 3) Опір удару падаючого вантажу, кількість зруйнованих зразків після кондиціонування при  $(0 \pm 1)^\circ\text{C}$ ;
- п. 5.5 (рядок 4 таблиці 3) Стійкість різьбового з'єднання труб до осьового розтягнення;
- п. 5.5. (рядок 5 таблиці 3) Зміна довжини та зовнішнього вигляду труб після прогрівання за температури  $(150 \pm 2)^\circ\text{C}$ , протягом 120 хв;
- п. 5.5 (рядок 6 таблиці 3) Стійкість різьбового з'єднання труб до дії постійного внутрішнього тиску при температурі  $20^\circ\text{C}$  та тиску  $P = 1,0 \text{ МПа}$ ;
- п. 5.5 (рядок 7 таблиці 3) Кільцева жорсткість, SN;
- п. 5.6 Маркування

Керівник органу з оцінки відповідності



 А. Ю. Дятлов

(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, surname)