



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалоська В.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" "05" 2024 року

№ 12.2-18-1/ 9209

Об'єкт експертизи Труби з поліетилену типу PE 100 для будівництва мереж холодного водопостачання та трубопроводів технічного призначення з номінальним зовнішнім діаметром від 16 до 500 мм, стандартним розмірним співвідношенням SDR11 – SDR41, з максимальним робочим тиском не більше 16 бар виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-00861624-003:2021 «ТРУБИ З ПОЛІЕТИЛЕНУ НАПІРНІ ДЛЯ ПОДАЧІ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ТРУБИ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 22.21.21-53.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для подачі холодної води (в тому числі для господарсько-питного водопостачання), для будівництва мереж напірної та безнапірної каналізації, дренажу, подачі холодної води технічного призначення, для захисту кабелів зв'язку та подачі рідин та рідких сумішей, до яких поліетилен типу PE 100 є хімічно стійким. Реалізація: оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, адреса виробництва: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, код за ЄДРПОУ: 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, код за ЄДРПОУ: 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено, що зразок відповідає "Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" № 4259-87 від 5.03.1987р., контактуюча вода відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПін 2.2.4-171-10), затв. наказом МОЗ України 12.05.2010 № 400, за медичними показниками безпеки: запах контактуючої води не

перевищує 2 бала, забарвленість не більше 20 градусів, водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, піноутворення не більше 1 мм, перманганатна окиснюваність не більше 5 мг О₂/л, рівні міграції хімічних речовин у воду не більше ГДК (мг/л): формальдегід - 0,05, спирт метиловий – 3,0, спирт ізопропіловий – 0,25.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть створюватись в середовищі життєдіяльності людини, необхідно: При використанні в умовах виробництва дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Застосування, зберігання, транспортування згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Труби з поліетилену типу PE 100 для будівництва мереж холодного водопостачання та трубопроводів технічного призначення з номінальним зовнішнім діаметром від 16 до 500 мм, стандартним розмірним співвідношенням SDR11 – SDR41, з максимальним робочим тиском не більше 16 бар, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ТУ У 22.2-00861624-003:2021 «ТРУБИ З ПОЛІЕТИЛЕНУ НАПІРНІ ДЛЯ ПОДАЧІ ХОЛОДНОЇ ВОДИ ТА ТРУБИ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки, та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044
головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail,
веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-710-21 від 21.04.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру




(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)