



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держспродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис) №1

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 01 " 02 2024 року

№ 12.2-18-3/ 13080

**Об'єкт експертизи** Поліетилен високої густини (HDPE) торгової марки SABIC  
виготовлений у відповідності із

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул** 3901

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Ввезення. Для виробництва труб, призначених для будівництва мереж холодного водопостачання (у т. ч. господарсько-питного призначення), дренажу та напірної каналізації. Для промислового застосування.

**Країна-виробник** SABIC POLYOLEFINE GMBH, Німеччина, Pawker Str., 30, 45896, Gelsenkirchen, Germany; SABIC EUROPE MANUFACTURING, Нідерланди, PO Box 475, 6160 AL Geleen, Netherlands

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, код за ЄДРПОУ: 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні** На передконтрактній основі

**Об'єкт експертизи** відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено, що зразок відповідає "Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" № 4259-87 від 5.03.1987р., контактуюча вода відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затв наказом МОЗ України 12.05.2010 № 400, за медичними показниками безпеки: запах контактуючої води не перевищує 2 бала, забарвленість не більше 20 градусів, водневий показник в межах 6,5-8,5 одиниць рН, перманганатна окиснюваність не більше 5 мг O<sub>2</sub>/л, рівні міграції хімічних речовин у воду не більше ГДК (мг/л): формальдегід - 0,05, ацетон - 2,0, спирт ізопропіловий - 0,25.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть

створюватись в середовищі життєдіяльності людини, необхідно: При використанні в умовах виробництва дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Застосування, зберігання, транспортування згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Поліетилен високої густини (HDPE) торгової марки SABIC, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044  
головному державному санітарному лікареві України 258-47-73  
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та  
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства  
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail,  
веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-1133-21 від 14.06.2021 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора  
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)