



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dps.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держспродрозпозживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 13 " 01 2021 року

№ 12.2-18-1/ 195

Об'єкт експертизи Труби з поліетилену типу PE 80, PE 100, PE 100 RC, PE 112 для подачі газоподібного палива з номінальним зовнішнім діаметром від 20 до 500 мм, розмірним співвідношенням SDR17.6, SDR17, SDR11, з максимальним робочим тиском не більше 10 бар

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б EN 1555-2:2012 «Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива Поліетилен (PE) Частина 2. Труби (EN 1555-2:2010, IDT)
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул 22.21.21-53.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для подачі газоподібного палива з максимальним робочим тиском не більше 10 бар. Реалізація: оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, адреса виробництва: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, код за ЄДРПОУ: 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, код за ЄДРПОУ: 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкта в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 20375 від 03.09.2019р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017) встановлено, що зразок відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху не перевищує 2 бала, рівень міграції формальдегіду в повітря не перевищує ГДКсд для атм. повітря – 0,003 мг/м³.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які можуть

створюватись в середовищі життєдіяльності людини необхідно: При використанні в умовах виробництва дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Застосування, зберігання, транспортування згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Труби з поліетилену типу PE 80, PE 100, PE 100 RC, PE 112 для подачі газоподібного палива з номінальним зовнішнім діаметром від 20 до 500 мм, розмірним співвідношенням SDR17.6, SDR17, SDR11, з максимальним робочим тиском не більше 10 бар, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний протягом терміну дії нормативного документу - ДСТУ Б EN 1555-2:2012 «Системи пластмасових трубопроводів для подачі газоподібного палива Поліетилен (PE) Частина 2. Труби (EN 1555-2:2010, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»: інтенсивність запаху не більше 2 бала, рівень міграції формальдегіду в повітря не більше ГДКсд для атм. повітря – 0,003 мг/м³; та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044
головному державному санітарному лікареві України 258-47-73
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства
охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail,
веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-2775-20 від 29.12.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора
Наукового центру



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)