

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»
д-меди наук, професор



Костянтин ЩЕЙКІН

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "16" 05 2024 року

№ 2024/04/2269

Об'єкт експертизи: Труби безнапірні гофровані із поліпропілену (PP) для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та дренажу з номінальною кільцевою жорсткістю SN12, SN166 номінальним внутрішнім діаметром DN/ID 200-800 мм

виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-00861624-007:2024 «ТРУБИ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ БЕЗНАПІРНІ ГОФРОВАНІ З ДВОШАРОВОЮ СТІНКОЮ POLYCORR® ДЛЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД: 22.21.21-55.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Труби призначаються для будівництва і ремонту підземних безнапірних трубопроводів, зовнішніх мереж каналізації будинків та споруд, для відведення стічних вод та інших рідин, до яких труби із поліпропілену і матеріал ущільнюючих кілець хімічно стійкий в інтервалах температур від 0 °С до 95 °С

Країна походження, країна виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, тел.: +38 (044) 451 70 98, <https://www.bzpt.com.ua>, код за ЄДРПОУ 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, тел.: +38 (044) 451 70 98, <https://www.bzpt.com.ua>, код за ЄДРПОУ 00861624.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі не більше ГДК с.д. (мг/м³), а саме: формальдегіду – 0,003; етилацетату – 0,1; ацетальдегіду – 0,01 відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 14 січня 2020 року № 52, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

За результатами експертизи: Труби безнапірні гофровані із поліпропілену (PP) для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та дренажу з номінальною кільцевою жорсткістю SN12, SN166 номінальним внутрішнім діаметром DN/ID 200-800 мм, виготовлені у відповідності із ТУ У 22.2-00861624-007:2024 «ТРУБИ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ БЕЗНАПІРНІ ГОФРОВАНІ З ДВОШАРОВОЮ СТІНКОЮ POLYCORR® ДЛЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-00861624-007:2024 «ТРУБИ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ БЕЗНАПІРНІ ГОФРОВАНІ З ДВОШАРОВОЮ СТІНКОЮ POLYCORR® ДЛЯ ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ КАНАЛІЗАЦІЇ»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)