

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА  
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ  
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  
МЕДИЧНИХ НАУК  
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION  
KUNDIEV INSTITUTE OF  
OCCUPATIONAL HEALTH  
OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF MEDICAL SCIENCES OF  
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»  
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;  
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487  
01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua), Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ  
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»  
Д. мед. наук, професор



Костянтин ЩЕЙКІН

**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від "16" 05 2024 року

№ 2024/04/2267

**Об'єкт експертизи:** Труби обсадні з поліпропілену і поліетилену для будівництва водозабірних свердловин для постачання води господарсько-питного призначення

**виготовлений у відповідності із ТУ У 22.2-00861624-006:2024 «ТРУБИ ОБСАДНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ І ПОЛІЕТИЛЕНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН»**

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД:** 22.21.21-55.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для будівництва водозабірних свердловин для постачання води господарсько-питного призначення. Реалізація: оптово-роздрібна торгівля

**Країна походження, країна виробник:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, тел.: +38 (044) 451 70 98, <https://www.bzpt.com.ua>, код за ЄДРПОУ 00861624

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ», Україна, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 13, тел.: +38 (044) 451 70 98, <https://www.bzpt.com.ua>, код за ЄДРПОУ 00861624.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** Рівень запаху не більше 1 балу. Рівень міграції шкідливих хімічних речовин з контактуючих поверхонь з

поліетилену у модельне водне середовище не більше ДР: ацетону – 0,05 мг/л та не більше ГДК: формальдегіду – 0,05 мг/л; ізопропілового спирту – 0,25 мг/л; метанолу – 3,0 мг/л відповідно до «Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р. Питна вода за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Перед експлуатацією труб для водопостачання необхідна двотижнева їх промивка. Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника

---

**За результатами експертизи:** Труби обсадні з поліпропілену і поліетилену для будівництва водозабірних свердловин для постачання води господарсько-питного призначення, виготовлені у відповідності із ТУ У 22.2-00861624-006:2024 «ТРУБИ ОБСАДНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ І ПОЛІЕТИЛЕНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

---

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---


**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** на термін дії ТУ У 22.2-00861624-006:2024 «ТРУБИ ОБСАДНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ І ПОЛІЕТИЛЕНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН»

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

  
(підпис)

Тамара ЧУЙ  
(ім'я та прізвище)